

# FILTERWECHSEL WRA 350

## WARTUNG

Wärmerückgewinnungsanlagen müssen regelmässig, vorzugsweise halbjährlich, gewartet werden.

Ersatzfilter-Set WRA 350: 2x G4 mit Rahmen ( Artikelnummer: 82463 ) AUSLAUFMODELL  
2x G4 ohne Rahmen ( Artikelnummer: 82463-V2 ) NEU

## FILTER PRÜFEN

Prüfen Sie in regelmässigen Abständen die Filter des Geräts, damit die Filter nicht derart verschmutzt sind, dass sie die Luftzufuhr blockieren oder den Schmutz nicht mehr vollständig herausfiltern. Die Häufigkeit, mit der die Filter verschmutzen, hängt stark von der Umwelt und den Betätigungen im Gebäude ab. Die Filter sollten jedoch spätestens nach einem halben Jahr gewechselt werden.

1. Demontieren Sie den Deckel durch lösen der 6 Schrauben
2. Lösen Sie die Schrauben an den mit 'Filter' beschrifteten Abdeckungen
3. Filter herausziehen und prüfen
4. Bei Bedarf neue Filter einsetzen

5a. Filterset 82463 (mit Rahmen) AUSLAUFMODELL  
- neue Filter hineinschieben

5b. Filterset 82463-VS (ohne Rahmen) NEU  
- verschmutzte Filter wenn nötig aufschneiden und Drahtrahmen herausnehmen  
- neue Filter über Drahtrahmen ziehen  
- Filter wieder einsetzen

6. Filter-Abdeckung wieder anschrauben
7. Deckel mit den 6 Schrauben wieder montieren



Art-Nr. 82463 AUSLAUFMODELL  
mit Drahtrahmen



Art-Nr. 82463-V2 NEU  
ohne Drahtrahmen

